



Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Likvidace odpadních vod

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad provádí v rámci plánu vodoprávních dozorů kontrolu likvidace odpadních vod z nemovitostí. Bohužel není všeobecná povědomost o tom, jak se mají odpadní vody legálně likvidovat. Každý vlastník, resp. uživatel stavby, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu s právními předpisy. Pokud není v obci/části obce splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení určených pro individuální čištění odpadních vod (domovní čistírna odpadních vod), nebo akumulovat odpadní vody v bezodtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována příslušným stavebním úřadem (jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních vod – vodoprávní úřad). Jiné zneškodňování odpadních vod než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá sankcím.

Způsoby likvidace odpadních vod

Kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod

Při likvidaci odpadních vod kanalizací ukončenou čistírnou odpadních vod musí mít vlastník nemovitosti s provozovatelem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod. Pokud je před vypouštěním odpadních vod do kanalizace nutné jejich čištění (odlučovače – tuků, amalgámu, ropných látek...), je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace. Ten, kdo odpadní vody do kanalizace vypouští, se musí řídit kanalizačním řádem a smlouvou s provozovatelem kanalizace.

Bezodtoká jímka

Bezodtoká jímka není vodním dílem, její stavbu povoluje obecní stavební úřad. Při likvidaci odpadních vod v bezodtoké jímce musí vlastník nemovitosti nebo její uživatel udržovat jímku v takovém stavu, ve kterém byla zkolaudována (nepropustnost), a odpadní vodu předávat oprávněné osobě. Doklady o předání odpadních vod oprávněné osobě (doklad o vyvážení jímky) musí vlastník nebo uživatel jímky tři roky uchovávat a na výzvu vodoprávnímu úřadu předložit. Při tomto způsobu likvidace odpadních vod je nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit obsah jímky a spotřebu vody, nebo počet obyvatel a počet dní, kdy je nemovitost obývána, aby mohl vodoprávní úřad posoudit, zda nejsou odpadní vody likvidovány v rozporu s vodním zákonem. Povinnost předkládat doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce je od 1. 8. 2010 zakotvena v § 38 odst. 6 vodního zákona.

Domovní čistírna odpadních vod

Předčištěné odpadní vody mohou být z DČOV vypouštěné do vod povrchových a ve výjimečných případech na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí do vod podzemních. V obou případech je k vypouštění odpadních vod potřeba povolení vodoprávního úřadu (§8 odst. 1 písm. c vodního zákona) – povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“) je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních). Jelikož se jedná o stavbu vodního díla, povoluje jeho stavbu vodoprávní úřad. Při likvidaci odpadních vod v DČOV je nutné plnit podmínky stanovené v povolení k jejich vypouštění. V povolení vodoprávního úřadu jsou uvedené limity znečištění vypouštěných odpadních vod (tyto limity nesmí být překročeny), počet rozborů, které musí být za rok prováděny a počet let, na které je povolení vydáno (maximálně 10 let). Odběry a rozborů vypouštěných odpadních vod musí provádět oprávněná laboratoř.